

AMENDMENT OF SOLICITATION/MODIFICATION OF CONTRACT			1. CONTRACT ID CODE	PAGE OF PAGES	
			J	1	9
2. AMENDMENT/MODIFICATION NO. U0001	3. EFFECTIVE DATE 01-Dec-2010	4. REQUISITION/PURCHASE REQ. NO. WF7LKT01820600		5. PROJECT NO.(If applicable)	
6. ISSUED BY ACC-TA, RCO BOGOTA CALLE 24BIS #48-50 USMILGP CONTRACTING BOGOTA	CODE W913FT	7. ADMINISTERED BY (If other than item 6)		CODE	
		<b>See Item 6</b>			
8. NAME AND ADDRESS OF CONTRACTOR (No., Street, County, State and Zip Code)			X	9A. AMENDMENT OF SOLICITATION NO. W913FT-11-R-0001	
			X	9B. DATED (SEE ITEM 11) 05-Nov-2010	
				10A. MOD. OF CONTRACT/ORDER NO.	
				10B. DATED (SEE ITEM 13)	
CODE			FACILITY CODE		
<b>11. THIS ITEM ONLY APPLIES TO AMENDMENTS OF SOLICITATIONS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> The above numbered solicitation is amended as set forth in Item 14. The hour and date specified for receipt of Offer <input type="checkbox"/> is extended, <input checked="" type="checkbox"/> is not extended. Offer must acknowledge receipt of this amendment prior to the hour and date specified in the solicitation or as amended by one of the following methods: (a) By completing Items 8 and 15, and returning <u>1</u> copies of the amendment; (b) By acknowledging receipt of this amendment on each copy of the offer submitted; or (c) By separate letter or telegram which includes a reference to the solicitation and amendment numbers. FAILURE OF YOUR ACKNOWLEDGMENT TO BE RECEIVED AT THE PLACE DESIGNATED FOR THE RECEIPT OF OFFERS PRIOR TO THE HOUR AND DATE SPECIFIED MAY RESULT IN REJECTION OF YOUR OFFER. If by virtue of this amendment you desire to change an offer already submitted, such change may be made by telegram or letter, provided each telegram or letter makes reference to the solicitation and this amendment, and is received prior to the opening hour and date specified.					
12. ACCOUNTING AND APPROPRIATION DATA (If required)					
<b>13. THIS ITEM APPLIES ONLY TO MODIFICATIONS OF CONTRACTS/ORDERS. IT MODIFIES THE CONTRACT/ORDER NO. AS DESCRIBED IN ITEM 14.</b>					
A. THIS CHANGE ORDER IS ISSUED PURSUANT TO: (Specify authority) THE CHANGES SET FORTH IN ITEM 14 ARE MADE IN THE CONTRACT ORDER NO. IN ITEM 10A.					
B. THE ABOVE NUMBERED CONTRACT/ORDER IS MODIFIED TO REFLECT THE ADMINISTRATIVE CHANGES (such as changes in paying office, appropriation date, etc.) SET FORTH IN ITEM 14, PURSUANT TO THE AUTHORITY OF FAR 43.103(B).					
C. THIS SUPPLEMENTAL AGREEMENT IS ENTERED INTO PURSUANT TO AUTHORITY OF:					
D. OTHER (Specify type of modification and authority)					
E. IMPORTANT: Contractor <input type="checkbox"/> is not, <input type="checkbox"/> is required to sign this document and return _____ copies to the issuing office.					
14. DESCRIPTION OF AMENDMENT/MODIFICATION (Organized by UCF section headings, including solicitation/contract subject matter where feasible.)  The purpose of this amendment is to add questions and answers that came up after the site visit. All other conditions remain unchanged.					
Except as provided herein, all terms and conditions of the document referenced in Item 9A or 10A, as heretofore changed, remains unchanged and in full force and effect.					
15A. NAME AND TITLE OF SIGNER (Type or print)			16A. NAME AND TITLE OF CONTRACTING OFFICER (Type or print)		
			TEL: _____ EMAIL: _____		
15B. CONTRACTOR/OFFEROR	15C. DATE SIGNED	16B. UNITED STATES OF AMERICA		16C. DATE SIGNED	
_____ (Signature of person authorized to sign)		BY _____ (Signature of Contracting Officer)			

## SECTION SF 30 BLOCK 14 CONTINUATION PAGE

## SUMMARY OF CHANGES

## SECTION C - DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS

The following have been added by full text:

QUESTIONS

1. ¿Cuál es el alcance de la red de sonido, red de televisión y red de voz y datos?, y, ¿Para qué áreas aplicaría cada una?

R/ la red de datos partirá de la bodega ubicada en el primer piso al lado de la ludoteca. En este punto estarán ubicados los equipos activos, los cuales no están dentro del alcance de este contrato. Desde allí partirán las tuberías / bandejas, canaletas necesarias para cablear 18 puntos, 16 correspondientes a la sala de internet, 1 para la ludoteca y 1 para la oficina ubicada al lado de la zona de lectura, tal como se muestran en los planos. El contratista solo pondrá las bandejas / tubería / canaletas, no debe incluir el cableado. Con respecto a la red regulada, su tablero estará ubicado en la bodega del primer piso al lado de la ludoteca, el contratista deberá cablear 18 puntos (tomas dobles): 16 correspondientes a la sala de internet, 1 para la ludoteca y 1 para la oficina ubicada al lado de la zona de lectura, tal como se muestran en los planos. Igualmente el contratista deberá proveer e instalar la tubería necesaria para la acometida del tablero de red regulada, partiendo desde la misma bodega (se estima que la UPS estaría ubicada en este mismo punto). Cada puesto de trabajo (18 punto) deberá tener también una toma doble no regulada, teniendo en cuenta la distribución eléctrica del edificio. La red de televisión consiste en la ubicación de los siguientes puntos: 1 en el auditorio y 1 en la sala de audiovisuales, partiendo desde la bodega ubicada en el primer piso al lado de la ludoteca. La red de voz tendrá cuatro salidas: una en la oficina ubicada al lado de la zona de lectura, una en la ludoteca, una en la sala de audiovisuales y otra en el taller artístico. Para la red de sonido el contratista deberá proveer e instalar la tubería necesaria para ubicar ocho salidas en el auditorio partiendo desde la tarima, y 6 salidas en el aula de audiovisuales partiendo desde el frente de la misma aula. Todas las distribuciones y cálculos para estas redes deberán ser sometidas por el contratista antes de comenzar los trabajos, para la aprobación del COR.

2. En el Pliego Section C – Descriptions and Specifications, numeral 1, nos dice que el contratista deberá proveer el transporte e instalación de materiales, y el equipo necesario para la construcción de: dos áreas de lectura, un área de libros, una oficina, un baño y unas escaleras. Sin embargo, en los planos suministrados por la Alcaldía aparece más áreas que las descritas en el Pliego. Según esa premisa, ¿Cuál es el alcance real del proyecto?

R/ Las áreas que debe incluir el proyecto son las que se ven en los planos: estas son, para la primera planta: Área de ludoteca con área de baños y bodega, Zona de lectura con oficina y contigua a zona de libros, Auditorio con dos áreas de baños una para mujeres y otra para hombres, zonas de acceso, escalera y corredores. Para la segunda planta se tiene: sala de computadores, zona de lectura, sala audiovisual, taller artístico con depósito y terraza, corredores y zonas comunes.

3. Sí el diseño va ser nuevo y de ello depende la calificación técnica y económica del proyecto, los planos suministrados por la alcaldía ¿Qué utilidad prestan?, es decir, en que se tienen en cuenta para el nuevo diseño (distribución de áreas, tamaño)?

R/Los planos entregados para esta solicitud de ofertas son guía y se deben mantener el tamaño de las áreas a construir así como la distribución general de las mismas. Durante la ejecución del proyecto el contratista deberá someter unos nuevos diseños que deberán ser estructurados con base en los planos

suministrados para la solicitud de ofertas. Los proponentes deben mantener los acabados, calidades y especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones.

4. Dentro de la elaboración de la propuesta que costos debemos tener en cuenta referente a permisos y licencias, y/o cuales asumiría la alcaldía.

R/ La alcaldía es responsable de suministrar, sin costo alguno para el contratista, la licencia de construcción y los permisos correspondientes para las conexiones a servicios públicos. Las obras o labores necesarias para realizar las conexiones del nuevo edificio a las redes de servicios públicos deben ser tenidas en cuenta por los proponentes dentro de su propuesta.

5. Solicitamos aclaración por parte de Ustedes en que moneda (pesos colombianos o en dólares.) se elabora el presupuesto para la entrega de la Propuesta.

R/ La propuesta debe ser elaborada y presentada en pesos colombianos. Los pagos se harán en pesos colombianos.

6. Según reunión realizada el día de la visita de obra, se comprometieron a entregarnos, como documentos de referencia más no como parte del proceso, los estudios de suelos que posee la alcaldía de la construcción existente en el sitio y los renders del diseño. Solicitamos de manera comedida nos sea suministrada esa información.

R/Anexo a la presente el estudio de suelos suministrado por la alcaldía de San Juan de Arama. Los renders también se anexan al presente correo, comprimidos y en varios archivos para facilitar su envío.

Con el fin de poder responder con la suficiente antelación al cierre de la entrega de propuestas, se fija como fecha ultima para envío de preguntas por parte de los oferentes el próximo lunes 29 de noviembre de 2010. Las respuestas a estas preguntas serán respondidas a más tardar el miércoles 1 de diciembre de 2010.

7. Pág. 4 . Numeral 2.2. Soil study. Donde se debe incluir en el cuadro de presupuesto? Se debe realizar el mencionado estudio?

R/ Item 1.1 Structural Drawings

8. Pág. 5. Numeral 3.4. El “perimeter channel” indicado no aparece relacionado en los ítems del cuadro de presupuesto. Donde debe incluirse?

R/ Item 6.4 Rainwater network

9. Pág. 5. Numeral 3.4.1. “Side walks” No aparece relacionado en los ítems del cuadro de presupuesto. Donde debe incluirse?

R/ Item 3.7 Solid slab in concrete

10. Pág. 5. Numeral 3.4.2.Mampostería tradicional. Item 3.4.2. del cuadro de presupuesto. Es ladrillo de arcilla a la vista como se ve en las imágenes arquitectónicas? Hay mampostería de bloque de concreto considerada dentro del proyecto?

R/Si, es ladrillo de arcilla a la vista. No, no hay mampostería de bloque de concreto.

11. Pág. 5. Numeral 3.5. Roofing. El área indicada 130 m2 solo corresponde al área de cubierta en teja termo-acústica. Donde se incluye el área de cubierta correspondiente a placas de concreto impermeabilizado que de acuerdo con las últimas respuestas reemplazarían al superboard RH?

R/ Como se menciona en la visita de obra el contrato es a precio global fijo, por lo tanto es responsabilidad de que cada proponente calcular las cantidades de obra para elaborar su propuesta. Las placas de concreto impermeabilizado deben tenerse en cuenta en el ítem No. 3.7

12. Ítem 6.5 del presupuesto. “Storage tanks”., de que material y de que capacidad?  
Son tres tanques plásticos de 1,000 litros, tipo Colempaques o similar. Esto incluye la conexión a la red hidráulica de la casa, y su completa funcionalidad.
13. Pág. 7. Numeral 3.10.2..”Main door”. A que se refiere con security armored door? Es una puerta de seguridad o una puerta de vidrio con cerradura de seguridad?  
R/ Es una puerta de vidrio de seguridad, con cerradura de seguridad.
14. Pág. 7. Numeral 3.10.3.”Windows”. Las ventanas llevan security bars?? No se ven en las fachadas provistas estas barras. Favor aclarar.  
R/ Si.
15. Pág. 7. Numeral 3.10.4..”Handrail”. Cuantos metros y altura del pasamanos? Podrían proveernos un detalle?  
R/ Por favor remitirse a los planos y complementar esta información con los renders.
16. A que se refieren los ítems 3.6 y 3.7 del cuadro de presupuesto? 3.6 “Lighten slab concrete” corresponde a la placa de entepiso?  
R/ El ítem 3.6 es la placa de entepiso, y el ítem 3.7 corresponde a las placas de cubierta descritas anteriormente.
17. A que se refiere el ítem 3.9 del cuadro de presupuesto?  
R/ Corresponde a las placas de las zonas húmedas.
18. Están intercambiadas las cantidades de los ítems 7.1 y 7.2 del cuadro de presupuesto de acuerdo con los planos?  
R/ Como se menciona en la visita de obra el contrato es a precio global fijo, por lo tanto es responsabilidad de que cada proponente calcular las cantidades de obra para elaborar su propuesta.
19. Sanitarios y orinales son tipo fluxómetro? O sanitarios tipo tanque y orinal tradicional?  
R/ Sanitarios tipo tanque y orinal tradicional
20. En las planta del segundo piso. A que corresponde lo que separa audiovisuales del taller artístico? Son puertas corredizas? Están incluidas en donde en el cuadro de presupuesto?  
R/ Si, son puertas corredizas. Se deben cotizar en el ítem 9.2 Interior doors with lock.
21. Cuál es el acabado del piso en la terraza? Está incluido en el cuadro de presupuesto?  
R/ El acabado del piso en la terraza será tableta de gres antideslizante para exteriores trafico 5, o similar.
22. Donde está incluida en el cuadro de presupuesto la marquesina indicada en el plano “ Bibliotk San Juan 3 story” 2 entre ejes B-D y 3-6?  
R/ En el ítem 4.2 Roof materials.
23. De acuerdo con el plano de red sanitaria se debe considerar una tercera caja de inspección sanitaria para cambio de dirección entre ejes F-G y eje 9?  
R/ Los planos suministrados son esquemáticos, cada proponente debe considerar el número de cajas, detalles, accesorios y demás necesarios para que el proyecto sea funcional, útil, duradero y cumpla con la normatividad vigente. El contratista, una vez iniciado el proyecto, deberá someter para aprobación del COR los diseños completos, respaldados por un especialista de cada área técnica.

24. En las imágenes provistas. Donde se ven los murales de colores. Son muros en concreto? Si es afirmativa la respuesta, en donde están considerados dentro del cuadro de presupuesto?

R/Son mampostería convencional, debidamente reforzada, amarrada, pañetada y pintada.

25. En el eje A entre ejes 1 y 2 es un muro en concreto lo que divide el ventanal? Donde se consideran esos muros en el cuadro de presupuesto?

R/ Eso solo lo determinara el diseño estructural que someta el contratista; el proponente debe considerar dentro de su propuesta los costos en los que incurra para la construcción de estos elementos, en el capítulo de estructura de confinamiento.

26. Favor remitir estudio de suelos de área referente para estimación de capacidad portante del terreno donde se va a emplazar el proyecto

R/Ya fue enviado.

27. El cerramiento existente puede servir de provisional en uno de los costados y se puede abrir una puerta para ingreso de vehículos por el costado de la vía, haciendo la respectiva reposición posterior?

R/Si es posible. El contratista deberá dejar, no solo esta sino todas las estructuras existentes que intervenga durante el desarrollo del proyecto, tal como las encontró manteniendo las especificaciones y calidades encontradas. De cualquier forma el contratista, utilice o no este cerramiento provisional, deberá tener en cuenta y será responsable por la seguridad del sitio.

28. Es mandatorio respetar el diseño arquitectónico con las placas planas en superboard que bajan sobre los costados de los edificios generando unos volúmenes importantes en este material? En que ítem se contemplan en el presupuesto, en cubiertas incluyendo su impermeabilización? Que producto ha recomendado el diseñador para cuidar este material?

R/No es mandatorio. Este ítem se contempla en el capítulo 4.0 Roofing, ítem 4.2 Roof materials. El proponente deberá incluir en su propuesta una solución que garantice estabilidad, durabilidad y funcionalidad; por lo tanto el proponente deberá incluir dentro de su propuesta los costos relacionados con el suministro e instalación de los elementos propuestos, garantizando la impermeabilidad y el flujo del agua, evitando su estancamiento y normal curso para que llegue a las redes de aguas lluvias, sin perjudicar ninguna otra parte de la estructura. El diseñador no ha dado ninguna recomendación al respecto, es por esto que el contratista será responsable de someter los diseños debidamente revisados por especialistas a su costo, que contemplen todas estas variables.

29. Los términos en el ítem 3.4.1 menciona dejar andenes en todo el perímetro del edificio. Aun así el proyecto no los plantea y ya hay una parte existente. Se puede dejar únicamente el del acceso principal y el que da hacia la parte posterior?

R/En los renders se evidencia la localización de estos andenes perimetrales, y de acuerdo con esta distribución es como el proponente debe tenerlos en cuenta dentro de su propuesta.

30. En el recorrido se menciona que la Librería es similar a la edificación existente donde la estructura en concreto es a la vista, se debe manejar este criterio en la librería?

R/No es posible.

31. En la cubierta sobre el punto fijo dice que es una placa plana pendiente del 1%. Que material es el de esta placa? Es concreto sobre el punto fijo?

R/Es concreto impermeabilizado.

32. La cubierta que esta sobre el acceso principal es superboard? Que tratamiento se le da a esta cubierta para la intemperie?

R/Es concreto impermeabilizado.

33. Las cubiertas en superboard que acabado llevan al interior de la librería? No hay detalle arquitectónico al respecto.

R/De acuerdo con lo contestado en la pregunta 3 de este cuestionario, el proponente deberá incluir en su propuesta una descripción de esta cubierta. Sin embargo, y con el fin de que la propuesta base de evaluación sea igual para todos, el proponente deberá contemplar dentro de su propuesta que las cubiertas descritas en los planos como superboard deberán ser placas en concreto, debidamente soportadas e impermeabilizadas. Por lo tanto el acabado interior será pañete pintado.

34. En la planta de cubiertas se observan dos áreas sobre la terraza, son placas planas en superboard?

R/Esos detalles arquitectónicos son eliminados del proyecto, tanto los dos elementos que suben por la fachada, como los elementos horizontales, ambos ubicados en el área sobre la terraza.

35. El cuarto donde se ubicarían los equipos activos, a ser suministrados posteriormente y no dentro de este contrato, sería en la oficina ubicada entre los ejes Cy D, y los Numéricos 1 y 2

R/Esto ya fue respondido en el juego de preguntas enviado anteriormente.

36. Favor confirmar lugar de conexión de aguas servidas y confirmar si las aguas lluvias se conectan al mismo sistema de aguas negras.

R/Aunque esto fue verificado durante la visita de obra y es responsabilidad del contratista la determinación de dicho punto, también se pudo verificar que detrás del edificio de la librería a construir, y de acuerdo con datos suministrados por la alcaldía, pasan tuberías sanitarias que recogen las aguas servidas de los edificios existentes; si sobre estas instalaciones existe la capacidad para colgarse, el contratista lo podrá hacer; sino es así deberá conectarse a la red principal ubicada sobre la vía colindante.

37. Donde va el drywall expuesto en el ítem 3.9.6 que no se ve en los planos/esquema entregados?

R/ El drywall va ubicado debajo de las áreas en donde se encuentra la teja termo acústica, exceptuando el área ubicada entre los ejes B y C y 1 y 2.

38. No hay planta del primer piso entregada en los planos/esquemas es posible obtener una copia para trabajar con dichas áreas?

R/Anexo plano

39. La dos copia de la propuesta digital que requieren se debe enviar por correo electrónico? A dos direcciones diferentes? O en un CD o DVD junto con la propuesta? O cualquiera de las dos opciones es válida?

R/Se deben entregar en un CD o DVD.

40. Las copias físicas a entregar es un original de lo técnico y económico como dice pa pg. 40 de 44 o hay que entregar una copia extra como dice la forma SF1442 en el numeral 13 A

R/ Un original y una copia de la parte técnica y de la parte económica.

41. En las especificaciones están solicitando teja de fibrocemento, y en los planos están requiriendo termo acústica.Cuál de las dos es la que se va a usar para este proyecto?

R/ Termo acústica

42. De qué capacidad y cuantos tanques de almacenamiento hay que instalar.

R/ Esto ya fue respondido.

43. La acometida eléctrica se tomará del transformador de 25 kva visto en la visita de obra? La acometida es subterránea o aérea?

R/ Esto se verifico durante la visita de obra. La acometida será subterránea.

44. La acometida hidráulica se conectara a la tubería de 2" existente que atraviesa el lote vista en la visita de obra?

R/ Esto se verifico durante la visita de obra

45. Nos podrían informar a que profundidad se encuentran las redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras de la via a que hay q conectarse y de qué diámetro son?

R/ Es responsabilidad del proponente verificar esta información con los responsables de la alcaldía o de las redes de servicios públicos. Esta información debió ser verificada por los proponentes durante la visita de obra.

46. No se va a considerar iluminación exterior, de ser así podrían confirmar de qué tipo debemos considerar y qué cantidad?

R/ No está considerada dentro del proyecto.

47. Favor indicar que tipo y calidad de pintura quieren aplicar para interiores y exteriores.

R/ Interiores: Viniltex de pintuco o similar, Tipo 1. Exteriores Koraza o similar.

48. Están pidiendo cielorraso en drywall para unas áreas exclusivas: áreas de lectura oficina y baños, eso quiere decir que están excluyendo corredores, talleres y salas de Internet?. O se debe instalar cielorraso en todas las áreas que no tenga tragaluces?

R/ Las únicas areas que llevan cielorraso son las indicadas.

49. Hay diferencias de cantidades entre el diseño, los planos y el cuadro de cantidades en aparatos sanitarios, cual va a ser la cantidad valida? En la especificación hay: 8 lavamanos, 3 inodoros de los cuales dos deben ser de minusválidos, 2 extractores de olores 2 dispensadores de papel higiénico, 2 jaboneras y 4 drenajes de piso, en el cuadro de cantidades hay 10 inodoros, 7 lavamanos y 3 orinales y 2 sifones de piso y en los diseños hay : 7 inodoros (2 de los cuales son de minusválidos) 10 lavamanos y 3 orinales. Cuál es la cantidad para los tres baños?

R/ Las indicadas en los planos.

50. En que material deben ir las divisiones de los inodoros?

R/ Metalicas en cold rolled debidamente pintadas.

51. A que se refiere con handhole de 20 x 20? Sera tapa registro de 20 x 20 si es así debería ser 3 y no para tener un registro en cada baño?

R/Son registros, y deberán estar de acuerdo con las normas y con los diseños finales aprobados que someta el contratista una vez iniciado el proyecto. Es responsabilidad del proponente tener en cuenta las cantidades y calidades necesarias para cumplir las normas vigentes y dejar completamente funcional y durable el proyecto.

52. El ítem 3.10.1 indica marcos de puertas metálicas pero no habla de las puertas , en que material van estas en la misma lamina cold rolled? Y vidrio de 4mm? . Podrían dar detalles de las puertas de cada área?

R/ No hay detalles de las puertas, estos serán sometidos por el contratista una vez adjudicado el contrato, para la aprobación del COR. Las puertas serán en lamina cold rolled. Los vidrios de las ventanas de 4mm.

53. Qué tipo de seguridad deben tener los vidrios de las entradas principal y posterior? deben ser templados o laminados?

R/ Templados, con cerradura de seguridad.

54. En los planos se muestra ventanales en las entradas principal y posterior de altura 5,7 m , esto va a ser así o solo se manejará en el primer piso y el resto mampostería y pañete?

R/Como lo indican los planos.

55. La cerradura cipher lock debe instalarse solo en el cuarto de sistemas?

R/ Esto no aplica. La cerradura a la que se hace referencia es a la de las entradas, la cual debe ser de seguridad.

56. En el ítem 3.10.3 habla de rejas en las ventanas, se van a instalar en algunas ventanas si ese es el caso favor indicar en cuáles.

R/ Ya se respondió. Todas las ventanas deben llevar rejas.

57. En los planos y en los renders de ven unos murales en las fachadas , estos se van a cotizar, de ser así, cuales serian las especificaciones y en que ítem se cotizarían?

R/ Los murales serán como los que muestran los renders, con pintura para exteriores, y deben estar incluidos en el precio de la pintura.

58. A que hace referencia el ítem 3.9 Wet Zone Floors

R/ Ya fue respondido.

59. Hay que dejar algún tipo de acceso a la cubierta (escalera de gato o similar).

R/ Si, una escalera de gato. Este ítem debe ser incluido en el precio de la estructura metalica para cubierta, ítem 4.1.

60. Qué tipo de acabado tienen los mesones de los lavamanos.

R/ Granito pulido.

61. Hay que suministrar la UPS?

R/ No.

62. Los puntos de teléfono van cableados y aparateados? A donde se debe ubicar el strip.

R/ Únicamente cableados, con su tubería. La ubicación tentativa del strip será el cuarto ubicado al lado de la ludoteca, pero esta ubicación será verificada durante la ejecución del contrato.

63. Para las salidas de sonido solo se instalará tubería, o también cable y aparatos.

R/ Solo tubería.

64. En las respuestas dadas a AGP construcciones a la pregunta 13 , dice que se debe instalar dry Wall en las áreas donde va la teja termo acústica, pero en el ítem 3.9.6 dice que se debe instalar en baños , áreas de lectura y oficina. Si están incluidas estas ultimas áreas , están excluyendo corredores, talleres y salas de Internet?

R/ Solo en las áreas indicadas en las respuestas dadas a AGP.

65. Hay alguna especificación mínima para los enchapes de pisos aparte de ser tráfico pesado (Tamaño, Calidad)

R/ Serán de una marca conocida y con buen nombre, calidad tipo A, de formas comunes y comerciales, es decir no discontinuadas. Serán cuadradas de 0.20 x 0.20 para baños y 0.50 x 0.50 tipo porcelanato o similar para el resto de áreas. El contratista deberá someter para aprobación del COR dichos enchapes.

66. Que acabado lleva la escalera, enchape, granito pulido?

R/ Enchape, igual al del piso interior.

67. Los sanitarios deben ser con fluxómetro o de tanque?

R/ Ya había sido respondido.

(End of Summary of Changes)